



SCM sp. z o. o.

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Kup, dn. 10 sierpnia 2015r.

Szpital Pulmonologiczno-
Reumatologiczny w Kup
ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup
tel. 77/403-28-50
fax. 77/403-28-53

Szpital Rehabilitacyjny
w Pokoju
ul. Namysłowska 22
46-034 Pokój
tel. 77/406-54-50
fax. 77/406-54-61



Do wiadomości

Dot.: zapytania ofertowego w sprawie **dostawy tlenu medycznego ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika tlenowego oraz dostawa tlenu medycznego sprężonego wraz z dzierżawą butli tlenowych.**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Proszę o określenie czy zbiornik wraz z parownicą oraz odbiorami UDT ma być zainstalowany w dniu podpisania Umowy, czy też dopiero np. w ciągu 24 godzin od jej podpisania.

Odp.: Zbiornik wraz z parownicą oraz odbiorami UDT musi być zainstalowany najpóźniej w ciągu 24 godzin od podpisania umowy.

2. Czy parownica ma być zainstalowana na płaszczu zbiornika, czy Zamawiający posiada oddzielny fundament pod parownicę?

Odp.: Parownica ma być zainstalowana na płaszczu zbiornika.

3. Proszę o zmiany w Umowie:

- a) Proszę o zmianę brzmienia § 3 ust 5 na „Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień wpływu środków na konto Wykonawcy”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

- b) Proszę o wykreślenie z § 2 ust 7 oraz § 3 ust 6.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

- c) W § 5 ust 1/1 proszę o zmianę z „przedmiotu umowy brutto” na „niezrealizowanej części umowy brutto”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Mirosław Wójcik