



SCM sp. z o. o.

**STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE**  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup  
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Kup, dn. 22 kwietnia 2015r.

Szpital Pulmonologiczno-  
Reumatologiczny w Kup  
ul. Karola Miarki 14  
46-082 Kup  
tel. 77/403-28-50  
fax. 77/403-28-53

Szpital Rehabilitacyjny  
w Pokoju  
ul. Namysłowska 22  
46-034 Pokój  
tel. 77/406-54-50  
fax. 77/406-54-61



**Do wiadomości**

Dot.: zapytania ofertowego w zakresie dostawy **azotu ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika.**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1 - Czy na czas montażu instalacji Zamawiający udostępni teren wolny od biegnących nad zbiornikiem dwóch kabli energetycznych?

**Odp.: Zamawiający informuje, że istnieje taka możliwość po uprzednim zgłoszeniu i uzyskaniu zgody wydanej przez Zakład Energetyczny Oddział Terenowy w Kluczborku co wiąże się z poniesieniem pewnych kosztów. Uzyskanie zgody i koszty leżą po stronie Wykonawcy.**

Pytanie 2 - Proszę określić granicę dostaw (w którym miejscu kończy się instalacja obecnego dostawcy a zaczyna Zamawiającego)?

**Odp.: Granicą dostaw jest zawór odcinający należący do aktualnego Wykonawcy.**

Pytanie 3 - Czy zasilanie energetyczne niezbędne do zasilania cysterny jest własnością Zamawiającego i jakie jest jego zabezpieczenie (bezpiecznik)?

**Odp.: Zasilania cysterny jest własnością Zamawiającego, zabezpieczenie 63A.**

Pytanie 4 - Prosimy o projekt fundamentu celem jego weryfikacji.

**Odp.: Zamawiający nie posiada projektu fundamentu, należy się sugerować wizją lokalną.**

Pytanie 5 - Ze względu na ograniczoną przestrzeń zamkniętą czy podczas tankowania i eksploatacji stacji azotowej mogą przebywać osoby postronne?

**Odp.: Podczas tankowania i eksploatacji stacji azotowej w pobliżu nie mogą przebywać osoby postronne.**

Pytanie 6 - Czy teren stacji jest monitorowany?

**Odp.: Nie.**

Pytanie 7 - Czy na czas montażu stacji Zamawiający dostosuje drogi dojazdowe oraz teren wokół stacji dla prac montażowo-dźwigowych?

**Odp.: Drogi dojazdowe i teren wokół stacji pozostaną bez zmian.**



SCM sp. z o. o.

# STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup  
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Szpital Pulmonologiczno -  
Reumatologiczny w Kup  
ul. Karola Miarki 14  
46-082 Kup  
tel. 77/403-28-50  
fax. 77/403-28-53

Szpital Rehabilitacyjny  
w Pokoju  
ul. Namysłowska 22  
46-034 Pokój  
tel. 77/406-54-50  
fax. 77/406-54-61



Pytanie 8 - Czy teren wokół stacji jest oświetlony?

**Odp.: Tak.**

Pytanie 9 - Czy na terenie stacji występuje uziemienie odgromowe celem dostosowania instalacji do obowiązujących norm elektrycznych?

**Odp.: Tak.**

Pytanie 10 - Czy na czas montażu stacji możliwe jest zdemontowanie ogrodzenia wokół zbiornika?

**Odp.: Tak, przy czym demontaż i przywrócenie do stanu poprzedniego należy do Wykonawcy.**

Pytanie 11 - Jaki jest zakres ciśnienia pracy zbiornika kriogenicznego na azot?

**Odp.: 18 bar z układem przelewowym, który obniża ciśnienie w zbiorniku do ok 6 bar.**

Pytanie 12 - Jakie jest maksymalne ciśnienie dopuszczalne do podania w kriokomorze?

**Odp.: 1,8 bar**

Pytanie 13 - Czy na instalacji będącej własnością Zamawiającego jest zawór bezpieczeństwa (wartość na stałe - bar)?

**Odp.: Tak, 18 bar.**

Pytanie 14 - Czy Wykonawca jest zobowiązany do zamontowania na zbiorniku lancy azotowej do napełnienia diuarów?

**Odp.: Tak.**

Pytanie 15 - Czy Zamawiający wymaga aby zbiornik był nie starszy niż 2 lata?

**Odp.: W przypadku zmiany dostawcy azotu Zamawiający wymaga posadowienia nowego zbiornika na azot.**

Pytanie 16 - Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na serwisowe zamówienia ciekłego azotu do lokalizacji w Kup z opcją dzierżawy zbiornika magazynowego o pojemności dostosowanej do potrzeb Zamawiającego w celu obniżenia ceny za gaz i transport oraz zmniejszenia ilości miesięcznych dostaw? Zmiana opisu leży w interesie Zamawiającego, ponieważ umożliwi to uzyskanie konkurencyjnych ofert, a tym samym uzyskanie korzystniejszych cen, bowiem przy aktualnym opisie wskazującym tylko jednego Wykonawcę może spowodować to eskalację cen niekorzystną dla Zamawiającego.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**PREZES ZARZĄDU**

**mgr inż. Mirosław Wójciak**