



SCM sp. z o. o.

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Kup, dn. 28 października 2015r.

Szpital Pulmonologiczno
-Reumatologiczny w Kup
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny
w Pokoju
Tel.77/406-54-50

Ośrodek Rehabilitacji
Leczniczej w Suchym Borze
tel/fax 77/427-07-75

Ambulatorium
w Chróścicach (POZ)
Tel/fax 77/469-52-35



Do wiadomości

Dot.: zapytania ofertowego na **wykonanie przeglądów okresowych agregatów prądotwórczych.**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 23.10.2015r na przegląd agregatów prądotwórczych JD135T oraz F.G. Wilson P90 proszę o przesłanie zakresu przeglądu.

Odp.: Zakres przeglądu:

- 1) Wymiana oleju w silniku
 - 2) Wymiana filtrów: olejowy, powietrza, paliwa.
 - 3) Kontrola szczelności układu smarowania.
 - 4) Kontrola szczelności układu chłodzenia.
 - 5) Kontrola stanu pasków napędowych.
 - 6) Kontrola poprawności czujników silnika współpracującym z panelem kontrolnym.
 - 7) Kontrola działania zespołu pod obciążeniem.
 - 8) Kontrola działania automatyki.
 - 9) Kontrola szczelności układu wydechowego.
 - 10) Pomiar izolacji uzwojeń prądnicy.
2. W nawiązaniu do Państwa zapytania ofertowego na przeglądy agregatów prądotwórczych, zgłaszam się z prośbą o dokładniejsze dane w celu przygotowania jak najkorzystniejszej oferty. Potrzebny jest producent, typ oraz nr silnika. Jeśli jest taka możliwość może być to zdjęcie tabliczki znamionowej.

Odp.: W załączeniu tabliczki znamionowe agregatów.

DYREKTOR
DS. LECZNICTWA
dr n. med. Andrzej Bunio