

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ SZPITALI  
PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYCH z siedzibą w Kup**

Kup, dn. 17 września 2013r.



**Szpital Pulmonologiczno-Reumatologiczny w Kup**  
ul. Karola Miarki 14  
46-080 Kup  
tel. 77 403-28-50  
fax. 77 403-28-53  
[www.szpital-kup.eu](http://www.szpital-kup.eu)  
[sekretariat@szpital-kup.eu](mailto:sekretariat@szpital-kup.eu)

KRS: 0000027039  
REGON: 530938517  
NIP: 991-00-60-280

**Szpital Rehabilitacyjno-Reumatologiczny w Pokoju**  
ul. Niemysłowska 22  
46-034 Pokój  
tel. 77 406-54-50  
fax. 77 406-54-61  
[rehabilitacja-pokoj@szpital-kup.eu](mailto:rehabilitacja-pokoj@szpital-kup.eu)



ISO 9001 REGISTERED  
  
MGMI SYS  
RvA C 024  
DNV Certification B.V., The Netherlands



**Do wiadomości**

Dot.: przetargu nieograniczonego na **usługi stałego nadzoru i obsługi serwisowo-eksploatacyjnej kotłowni gazowo-olejowej zlokalizowanej na terenie Szpitala w Kup**. Nr sprawy ZP/14/2013.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Proszę o wyjaśnienie zakresu prac zawartych w SIWZ pkt. 3.7.2.

**Odp.: Zamawiający odstępuje od wymogu sporządzania przez Wykonawcę protokołów skuteczności zerowania i oporności izolacji urządzeń.**

2. Proszę o wyjaśnienie zakresu prac zawartych w SIWZ pkt. 3.7.9.

**Odp.: Zamawiający odstępuje od wymogu dokonywania przez Wykonawcę pomiarów eksploatacyjnych pętli systemów alarmowych sieci preizolowanych dwa razy w sezonie wraz z udostępnieniem dokumentacji.**

**W związku z powyższymi odpowiedziami pkt. 3.7. SIWZ otrzymuje brzmienie:**

3.7. *Usługi nadzoru wynikające z obowiązujących przepisów:*

3.7.1. *nadzór eksploatacyjny i usuwanie awarii w terminie do 8 godzin od zgłoszenia;*

3.7.2. *uczestniczenie w kontrolach inspektora UDT, PIOŚ;*

3.7.3. *typowanie urządzeń do remontów;*

3.7.4. *prowadzenie dziennika pracy kotłowni;*

3.7.5. *przygotowanie urządzeń do sezonu grzewczego oraz włączenie kotłów w równomierny okres cykliczny w okresie letnim zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową,*

3.7.6. *dokonywania co trzy miesięcznej kontroli aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej a po wykonaniu prac należy przedstawić stosowny protokół,*

3.7.7. *bieżąca kontrola sprawności urządzeń wykrywających gaz („GAZEX”) – sprawdzanie działania i przekazywanie protokołów, kontrola ważności kalibracji, demontaż do kalibracji i montaż po kalibracji.*

Dyrektor: mgr inż. Mirosław Wójcik  
Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa: dr n. med. Andrzej Bunio  
Z-ca Dyr. ds. Finansowych: mgr Magdalena Solecka

*[Signature]*

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ SZPITALI  
PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYCH z siedzibą w Kup**



Szpital Pulmonologiczno-  
Reumatologiczny  
w Kup  
ul. Karola Miarki 14  
46-082 Kup  
tel. 77 403 28 50  
fax. 77 403 28 53  
[www.szpital-kup.eu](http://www.szpital-kup.eu)  
[sekretariat@szpital-kup.eu](mailto:sekretariat@szpital-kup.eu)

KRS: 0000027039  
REGON: 530938517  
NIP: 991-00-60-280

Szpital Rehabilitacyjno-  
Reumatologiczny  
w Pokoju  
ul. Namysłowska 22  
46-034 Pokój  
tel. 77 406 54 50  
fax. 77 406 54 61  
[rehabilitacja-pokoj@szpital-kup.eu](mailto:rehabilitacja-pokoj@szpital-kup.eu)



**Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w pkt. 3.9., który otrzymuje brzmienie:**

- 3.9. Wykonawca zobowiązany będzie, w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, do zamontowania na stałe – jako wyposażenie kotłowni – modułu GSM: **telefoniczne powiadamianie o awarii palników w kotłach.**
- 3.9.1. Koszt związany z montażem i obsługą systemu i modułu GSM leży po stronie Wykonawcy.
- 3.9.2. Po okresie obowiązywania umowy, wszystkie zamontowane urządzenia przechodzą na własność Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego **zawiadamiam**, iż w związku z zapytaniem dotyczącym treści SIWZ i opisu przedmiotu zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 4 oraz stosując się odpowiednio do art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) **o przesunięciu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.**

W związku z powyższym ulegają zmianie zapisy SIWZ w pkt. 12.1. oraz 12.4., które otrzymują brzmienie:

- 12.1. Ofertę należy złożyć w SEKRETARIACIE Zespołu Szpitali – ul. Karola Miarki 14, 46-082 KUP, w terminie do dnia **2013-09-24** do godziny **9:00**.
- 12.4. Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia **2013-09-24** o godzinie **9:15** w pokoju nr 26, parter, budynek główny szpitala - DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, ul. Karola Miarki 14, 46-082 KUP.

**DYREKTOR**

*mgr inż. Mirosław Wójcik*