

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ SZPITALI
PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYCH z siedzibą w Kup**

Kup, dn. 20 sierpnia 2013r.



Szpital Pulmonologiczno-
Reumatologiczny
w Kup
ul. Karola Miarki 14
44-062 Kup
tel. 77403-28-50
fax. 77403-28-53
www.szpital-kup.eu
sekretariat@szpital-kup.eu

KRS: 0000027039
REGON: 530938517
NIP: 991-00-60-280

Szpital Rehabilitacyjno-
Reumatologiczny
w Pokoju
ul. Namysłowska 22
46-034 Pokój
tel. 77406-54-50
fax. 77406-54-61
rehabilitacja-pokoju@szpital-kup.eu



Do wiadomości

Dot.: przetargu nieograniczonego na **dostawę tlenu medycznego ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika tlenowego oraz dostawę tlenu medycznego sprężonego wraz z dzierżawą butli tlenowych**. Nr sprawy ZP/12/2013.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Proszę o określenie czy zbiornik wraz z parownicą oraz odbiorami UDT ma być zainstalowany w dniu podpisania Umowy, czy też dopiero np. w ciągu 24 godzin od jej podpisania.

Odp.: Zbiornik wraz z parownicą oraz odbiorami UDT musi być zainstalowany w dniu podpisania umowy by zapewnić ciągłość w dostawie tlenu.

2. Czy parownica ma być zainstalowana na płaszczu zbiornika, czy Zamawiający posiada oddzielny fundament pod parownicę?

Odp.: Zamawiający nie posiada oddzielnego fundamentu pod parownicę, powinna ona być zainstalowana na płaszczu zbiornika.

3. Proszę o zmiany w Umowie:

- a) Proszę o zmianę brzmienia § 3 ust 5 na „Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień wpływu środków na konto Wykonawcy”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższego zapisu.

- b) Proszę o wykreślenie z § 3 ust 6.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie.

- c) W § 5 ust 1/1 proszę o zmianę z „przedmiotu umowy brutto” na „niezrealizowanej części umowy brutto”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższego zapisu.

DYREKTOR

mgr inż. Mirosław Wójciak

Dyrektor: mgr inż. Mirosław Wójciak

Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa: dr n. med. Andrzej Burio

Z-ca Dyr. ds. Finansowych: mgr Magdalena Solecka