



SCM sp. z o. o.

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Kup, dn. 19 września 2017r.

Szpital Pulmonologiczno
-Reumatologiczny w Kup
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny
w Pokoju
Tel.77/403-54-50

Ambulatorium
w Chrościcach (POZ)
Tel/fax 77/469-52-35



Zapytanie ofertowe

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro

W imieniu Stobrowskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. z siedzibą w Kup
zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w zakresie świadczenia **usług
stałego nadzoru i obsługi serwisowo-eksploatacyjnej kotłowni gazowo-olejowej
zlokalizowanej na terenie Szpitala w Kup.**

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. świadczenie usług stałego nadzoru i obsługi serwisowo-eksploatacyjnej kotłowni
gazowo-olejowej oraz wykonywanie remontów i napraw bieżących kotłowni
usytuowanej w Szpitalu w Kup przy ul. Karola Miarki 14 - zgodnie z wymaganiami
producentów określonymi w dokumentacji technicznej (Dokumentacje
Techniczno-Ruchowe, Instrukcje Obsługi, Karty Katalogowe Urządzeń)
i powszechnie obowiązującymi przepisami technicznymi dotyczącymi eksploatacji
tego typu obiektów z zachowaniem wymogów przeciwpożarowych i BHP.

1.2. W kotłowni znajdują się trzy kotły grzewcze wraz z osprzętem:

1.2.1. **Viessmann Paromat Triplex 225kW,**

1.2.2. **Viessmann Paromat Simplex 720k,**

1.2.3. **De Dietrich GT519 910kW,**

1.2.4. Zbiorniki ciśnieniowe ciepłej wody użytkowej (pod nadzorem UDT):

a) 3 szt. o pojemności 2,5m³,

b) 2 szt. o pojemności 2m³.

1.2.5. Instalacje ciepłej i zimnej wody,

1.2.6. Instalacje automatyki i sterowania piecami grzewczymi i instalacją c.w.u.
wraz z zamontowanymi w tych instalacjach urządzeniami,

1.2.7. Instalacje elektryczne,

1.2.8. Urządzenia kontrolne „GAZEX”,

Zakres usług serwisowych:

1.3. Usługi bieżące raz w miesiącu:

1.3.1. sprawdzenie i przetestowanie zabezpieczeń energetycznych, ciśnieniowych,
zaworów bezpieczeństwa;

1.3.2. kontrola poprawności działania stacji uzdatniania wody, ewentualnie
uzupełnienia soli;

1.3.3. kontrola poprawności działania urządzeń;

1.3.4. test funkcjonalny regulatorów, urządzeń automatyki i sterowania;

1.3.5. dokonywanie zapisów parametrów i zdarzeń w dzienniku pracy kotłowni;

1.3.6. usuwanie awarii, zabezpieczenie urządzeń przed skutkami powstałej awarii;

1.3.7. bieżące usuwanie usterek nieszczelności urządzeń kotłowni oraz
konserwacja bieżąca



SCM sp. z o. o.

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno
-Reumatologiczny w Kup
tel.77-403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny
w Pokoju
Tel.77/406-54-50

Ambulatorium
w Chrościcach (POZ)
Tel/fax 77/469-52-35



Obsługujący ma obowiązek dokonywać rozruchu kotłów w oparciu o olej opałowy w przypadku zaniku gazu oraz rozruchu kotłów w celu rozpoczęcia sezonu grzewczego.

1.4. Usługi półroczne - po zakończeniu i przed rozpoczęciem sezonu grzewczego:

- 1.4.1. wszystkie czynności jak w pkt 1.3.,
- 1.4.2. czyszczenie i regulacja palnika zgodnie z instrukcją i decyzją o dopuszczalnej emisji (ustawianie elektrod, regulacja ilości powietrza dla każdego stopnia palnika);
- 1.4.3. kontrola stanu ciśnienia w naczyniu zbiorczym, ewentualne uzupełnienie ciśnienia;
- 1.4.4. sprawdzenie szczelności połączeń instalacyjnych, przewodów elektrycznych;
- 1.4.5. sprawdzenie i przegląd stanu elementów mechanicznych, regulacja;
- 1.4.6. przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy sprawdzić a w trakcie rozruchu dokonywać sukcesywnych kontroli urządzeń w węzłach cieplnych obiektów.

1.5. Czynności serwisowe roczne - wykonywane raz w roku:

- 1.5.1. wszystkie czynności jak w pkt 1.4.;
- 1.5.2. konserwacja urządzeń;
- 1.5.3. czyszczenie podgrzewacza wody;
- 1.5.4. rewizja zewnętrzna i wewnętrzna urządzeń dozorowych dla UDT;
- 1.5.5. ewentualna wymiana uszkodzonych elementów;
- 1.5.6. test funkcjonalny wszystkich urządzeń;
- 1.5.7. wykonanie analizy spalin;
- 1.5.8. czyszczenie komory spalania i płomieniówek kotła;
- 1.5.9. sprawdzenie twardości wody,

1.6. Usługi nadzoru wynikające z obowiązujących przepisów:

- 1.6.1. nadzór eksploatacyjny i usuwanie awarii w terminie do 8 godzin od zgłoszenia;
- 1.6.2. sporządzania protokołów skuteczności zerowania i oporności izolacji urządzeń;
- 1.6.3. uczestniczenie w kontrolach inspektora UDT, PIOŚ;
- 1.6.4. typowanie urządzeń do remontów;
- 1.6.5. prowadzenie dziennika pracy kotłowni;
- 1.6.6. przygotowanie urządzeń do sezonu grzewczego oraz włączenie kotłów w równomierny okres cykliczny w okresie letnim zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową,
- 1.6.7. dokonywania co trzy miesięcznej kontroli aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej a po wykonaniu prac należy przedstawić stosowny protokół,
- 1.6.8. bieżąca kontrola sprawności urządzeń wykrywających gaz („GAZEX”) – sprawdzanie działania i przekazywanie protokołów, kontrola ważności kalibracji, demontaż do kalibracji i montaż po kalibracji;
- 1.6.9. pomiary eksploatacyjne pętli systemów alarmowych sieci preizolowanych dwa razy w sezonie wraz z udostępnieniem dokumentacji;

1.7. Obowiązki Wykonawcy w zakresie obsługi serwisowo-eksploatacyjnej obejmują obiekt kotłowni z wszystkimi urządzeniami technicznymi do miejsca wyjścia przewodów cieplnych (c. o. + c. w. u.) z budynku kotłowni.



SCM sp. z o. o.

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno
-Reumatologiczny w Kup
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny
w Pokoju
Tel.77/403-54-50

Ambulatorium
w Chrościcach (POZ)
Tel/fax 77/469-52-35



2. Formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
3. Projekt umowy zawierający istotne postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
4. Formularze dostępne na stronie www.szpital-kup.eu, w zakładce *przetargi i konkursy* → **zapytania ofertowe**.
5. Termin realizacji – **od dnia 1 października 2017r. do dnia 30 września 2019r.**
6. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest **cena – 100%**.
7. Informacje dodatkowe:
 - 7.1. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców z prośbą o złożenie wyjaśnień dotyczących ofert.
 - 7.2. Składający ofertę może zwrócić się o wyjaśnienia dotyczące przedmiotu zamówienia.
 - 7.3. Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego:
 - a) w zakresie przedmiotu zamówienia: **Mieczysław Dańkowski**, tel. 501-103-930,
 - b) w zakresie procedury zamówienia: **Ewa Jonienc**, tel. 501 103 989,
 - 7.4. Ofertę należy złożyć w SEKRETARIACIE Zarządu SCM Sp. z o. o., budynek administracyjny przy ul. Szpitalnej 10, 46-082 Kup lub przesłać na adres e-mail: zamowieniapubliczne@szpital-kup.eu - w terminie do dnia **25 września 2017r.**, do godziny **15⁰⁰**
 - 7.5. Formularze dostępne na stronie www.szpital-kup.eu, w zakładce *przetargi i konkursy* → **zapytania ofertowe**.
 - 7.6. Oferenci zostaną poinformowani o wyborze oferty najkorzystniejszej w terminie do dnia 27 września 2017r.
 - 7.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny a także zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAKUPÓW

mgr Ewa Jonienc

Załącznik:

1. Formularz OFERTA,
2. Projekt umowy.